



C.P.M.
ISTITUTO RICERCHE PROVE ANALISI s.r.l.

25040 BIENNO (BS) - Via Artigiani, 63 - Tel. (0364) 300342 - Fax (0364) 300354

ORGANISMO NOTIFICATO **CE** - 0398

Autorizzato dal Ministero
dei Lavori Pubblici alla es-
ecuzione delle prove su mate-
riali per strutture metalliche
e per le opere in cemento
armato (ai sensi e per gli
effetti dell'art. 20 della legge
del 05.11.1971, n. 1086)

Spett.le
RE FAUSTO
Via Rocca, 48
BORNO (BS)

RAPPORTO DI PROVA N° A.07.2200.PM/01 del 26.06.2007 Pag. 1 di 2
Commessa CPM N° A.07.2200 Del 26.06.2007

OGGETTO:

**PROVA DI CONDUCIBILITA' TERMICA DI UN ELEMENTO PASSANTE PER TETTI, PER
L'INSTALLAZIONE DI CANNE FUMARIE E SIMILI**

DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO IN ESAME:

CANNA FUMARIA CIRCOLARE DI ACCIAIO INOSSIDABILE A DOPPIA PARETE DIAMETRO INTERNO 150 mm

BOX DI LAMIERA ZINCATA A DOPPIA PARETE CON INTERPOSTO ISOLAMENTO DIMENSIONI ESTERNE 450x450 mm.

DATA DELLA PROVA: 26 GIUGNO 2007

CONDUZIONE DELLA PROVA:

AMBIENTE: ESTERNO

DATI AMBIENTALI:

Temperatura esterna: +26 °C

Umidità relativa: [Ur 63%]

STRUMENTAZIONE RILIEVO TEMPERATURE:

TERMOMETRO DIGITALE EUROTHERM MICROCAL 20DPC

TERMOMETRO DIGITALE ITT TH3060

GENERATORE DI CALORE: BRUCIATORE A GAS PROPANO

Ispettore	Cliente	Operatore <i>EVARISTO A. PACCHINI</i>	CPM Istituto Ricerche Prove Analisi Srl
-----------	---------	--	--

N.B. Questo rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale senza l'autorizzazione scritta della Soc. CPM Srl.
I risultati delle prove riguardano esclusivamente i saggi, provette e campioni sottoposti a prova, che saranno conservati non oltre 30 giorni dalla data della relazione, salvo
diversamente concordato all'ordine.
Le copie fotostatiche o telematiche di questo rapporto di prova non sono riconosciute come documento ufficiale del laboratorio CPM Srl. Questo documento se trasmesso via e-
mail non può essere modificato senza l'autorizzazione scritta di CPM Srl. Ai fini della validità dei contenuti, farà fede l'originale conservato negli archivi di CPM Srl.





C.P.M.
ISTITUTO RICERCHE PROVE ANALISI s.r.l.

25040 BIENNO (BS) - Via Artigiani, 63 - Tel. (0364) 300342 - Fax (0364) 300354

ORGANISMO NOTIFICATO **CE - 0398**

Autorizzato dal Ministero
dei Lavori Pubblici alla ese-
cuzione delle prove su mate-
riali per strutture metalliche
e per le opere in cemento
armato (ai sensi e per gli
effetti dell'art. 20 della legge
del 05.11.1971, n. 1086)

RAPPORTO DI PROVA N° A.07.2200.PM/01 del 26.06.2007 Pag. 2 di 2
Commessa CPM N° A.07.2200 Del 26.06.2007



TEMPERATURA °C			
	ESTERNO		
	27.7	33.8	40.0
	240	440	440
	INTERNO		
	706	868	1038
	DOPO 20'	DOPO 1h	DOPO 120'

Ispettore	Cliente	Operatore EVARISTO FACCHINI	CPM Istituto Ricerche Prove Analisi Srl
-----------	---------	--------------------------------	---